

PRZEKRÓJ C-C

Pierścień wyrównawczy AVR
(jeżeli potrzeba)

Właz

Płyta odciążająca
DN1000

Pierścień odciążający
DN1000

Drabina (wymowana)
poza zakresem tunelu
do zamontowania
na budowie

Kręgi nadbudowy
DN1000

Geotekstyna na powierzchni
każdego styku tuneli,
szer. min. 50 cm

Płyta odciążająca
DN1000

Pierścień odciążający
DN1000

Drabina (wymowana)
poza zakresem tunelu
do zamontowania
na budowie

Kręgi nadbudowy
DN1000

Przeście szczelne
dopływ

rz. dna kanału
wg profilu

min. 100

820

Przeście szczelne

Płyty betonowe

rz. terenu projektowanego

min. 100

Kruszywo przepuszczalne

Płyty betonowe jako
zabezpieczenie przed
rozmyciem w rejonie
dna przed napływającą wodą

2500

2500

Ilość elementów x 2500

2500

2500

L = patrz tabela [cm]

B-B

A-A

do 3m

Liczba pasm: 2				
Typ	Długość zewn. "L"	Długość wewn.	Objętość	Liczba elementów Cavilene
[-]	[m]	[m]	[m ³]	[szt.]
25-2-2	4,80	4,60	23,52	4
25-2-3	7,30	7,10	35,77	6
25-2-4	9,80	9,60	48,02	8
25-2-5	12,30	12,10	60,27	10
25-2-6	14,80	14,60	72,52	12
25-2-7	17,30	17,10	84,77	14
25-2-8	19,80	19,60	97,02	16
25-2-9	22,30	22,10	109,27	18
25-2-10	24,80	24,60	121,52	20
25-2-11	27,30	27,10	133,77	22
25-2-12	29,80	29,60	146,02	24
25-2-13	32,30	32,10	158,27	26
25-2-14	34,80	34,60	170,52	28
25-2-15	37,30	37,10	182,77	30
25-2-16	39,80	39,60	195,02	32
25-2-17	42,30	42,10	207,27	34
25-2(*)	co 2,5m	co 2,5m	co 12,25m ³	(*)

(*) - liczba elementów składowych

UWAGA:

- parametry prefabrykatu wg deklaracji lub/i opisu technicznego,
- montaż prefabrykatu wg osobnego rysunku,
- L(*): element przelotowy L=2500 x odpowiednia ilość sztuk,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm]



P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710
www.pv-prefabet.com.pl

Zlecający/Inwestor: —				
Nazwa rysunku: Przykład 2 – tunel rozszczapający, 2-baterijny, posadowiony na kruszywie				
Projektował: mgr inż. Jacek ZYSEK			Podpis:	
Opracował: mgr inż. Patrycja SAWICKA			Podpis:	
Skala: 1:50	Data: 29.04.2025r.	Numer projektu: —	Rewizja: —	Nr rysunku: TCL_PRZYKŁAD_2